



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПЕЧОРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОТДЕЛ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
И НАДЗОРУ ЗА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИМИ СООРУЖЕНИЯМИ

ул. Советская, д. 67, Сыктывкар, Республика Коми, 167000, тел: 8(8212)20-62-92, факс: 8(8212)20-62-87
E: mail: priem@pech.gosnadzor.ru, Web Site: <http://www.pech.gosnadzor.ru>
ОКПО 02844216, ОГРН 1021100813799, ИНН/КПП 1103001093/110101001

ПРЕДПИСАНИЕ № 25-06/19-49

г.Инта
(наименование населенного пункта)

“ 29 ” ноября 2017 г.
(число, месяц, год)

Руководителю Заведующему МБДОУ «Детский сад №4 «Ласточка» Леонова Эмма Михайловна
(полное наименование организации) (инициалы и фамилия руководителя)

Мной, государственным инспектором отдела по энергетическому надзору и надзору за гидротехническими сооружениями Печорского управления Федоренковой С.Н.
(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в процессе проводимой (проведенной) согласно распоряжения руководителя Печорского управления Ростехнадзора № 1165 от 17.10.2017
(наименование, номер и дата документа явившегося основанием для проведения проверки, с указанием органа, издавшего документ))

в присутствии Заведующего МБДОУ «Детский сад №4 «Ласточка» Леоновой Э.М.
должность, фамилии, инициалы представителя проверяемой организации)

проверки соблюдения обязательных требований в области энергобезопасности и законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

По результатам проведенной проверки составлен акт проверки № 25-06/19-49 от 29.11.2017, на основании которого предписывается:

№№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения Предписываемые мероприятия
1	В Учреждении не составлен перечень технической документации, утвержденный техническим руководителем.	п. 1.8.2. ПТЭЭП.	01.04.2018
2	Не обеспечена эксплуатация электроустановок Учреждения подготовленным электротехническим персоналом. Штат учреждения не укомплектован обученным и аттестованным электротехническим персоналом. В договоре от 11.01.2016 о взаимоотношении между МКУ «Городское	п. 1.2.1., 1.7.6. ПТЭЭП.	01.02.2018

	учреждение народного образования» (далее МКУ «ГУНО») и Учреждением не указано проведение эксплуатации электроустановок Учреждения персоналом МКУ «ГУНО», а только оказывает содействие в проведении безопасной эксплуатации энергоустановок Учреждения (п. 4.9. договора).		
3	В Учреждении не оформлен перечень средств защиты и не вывешены в местах их хранения.	п. 1.7.3. ПТЭЭП, п. 1.3.9. ИПИСЗ.	01.02.2018
4	В Учреждении не проводятся периодические осмотры работником ответственным за состояние электрозащитных средств с периодичностью 1 раз в 6 месяцев: диэлектрических перчаток, диэлектрических бот с последующей записью результатов осмотра в журнал учета и содержания средств защиты.	п. 1.7.3. ПТЭЭП, п. 1.4.3. ИПИСЗ.	01.02.2018
5	В Учреждении отсутствует журнал дефектов и неполадок на электрооборудовании.	п. 1.8.9., 2.3.13., 2.4.17, 2.2.39. ПТЭЭП.	01.04.2018
6	В акте технического освидетельствования электрооборудования Учреждения от 18.07.2017 не указаны замечания, выявленные в результате освидетельствования со сроками исполнения, а также не указан полный перечень оборудования, устройств с диспетчерскими наименованиями, срок службы оборудования, тип/марка основного оборудования.	п. 1.6.7. , 3.6.8. ПТЭЭП.	01.04.2018
7	В Учреждении не проводился осмотр и проверка исправности сети аварийного освещения согласно графика МКУ «ГУНО» в мае и сентябре 2017.	п. 2.12.16. ПТЭЭП.	01.02.2018
8	В Учреждении не выполняются записи о выполнении замечаний, выявленных в ходе осмотра электрооборудования (Акт осмотра от 17.07.2017).	п. 1.8.9., 2.3.13., 2.4.17, 2.2.39. ПТЭЭП.	01.04.2018
9	По результатам осмотров электроустановок Учреждения, выявленные нарушения не планируются к исполнению (Акт осмотра от 17.07.2017). Отсутствуют графики ремонтов и замены щитов, сетей оборудования и пр.	п. п. 1.6.2., 1.6.3., 2.2.39, 2.4.15, 2.7.9.- 2.7.11., 2.12.16. ПТЭЭП.	01.04.2018
10	Распоряжением руководителя Учреждения не определен порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок Учреждения.	п. 1.7.2. , 2.2.40 ПТЭЭП, п.3.13. ПОТ.	01.04.2018
11	В Учреждении отсутствует паспорт на заземляющее устройство здания, находящееся в эксплуатации.	п. 2.7.15. ПТЭЭП.	01.04.2018
12	В помещении ВРУ-0,4 кВ Учреждения открыто проложенные заземляющие проводники не обозначены, не окрашены в	п. 2.7.7. ПТЭЭП.	01.04.2018

	черный цвет.		
13	Неэлектротехническому персоналу Учреждения проводили инструктаж присвоения I группы по электробезопасности работники не из числа электротехнического персонала с группой по электробезопасности III.	п. 1.4.4. ПТЭЭП.	01.04.2018
14	В однолинейной схеме электрических соединений электроустановки здания Учреждения не показаны сети эвакуационного освещения здания, щит «домофон»; на схеме указаны питающие линии КЛ-0,4 кВ здания трехжильными в четырехпроводных сетях.	п. 1.8.9., 1.8.5., 1.7.2. ПТЭЭП, п. 2.3.52. ПУЭ 6 изд.	01.04.2018
15	Штепсельные розетки, установленные в помещениях пребывания детей Учреждения не имеют защитного устройства, автоматически закрывающее гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке.	п. 1.7.2. ПТЭЭП, п. 7.1.49. ПУЭ 7 изд.	01.02.2018
16	На щитах склада, кухни Учреждения: отсутствует предупреждающий знак «Осторожно! Электрическое напряжение».	п. 1.7.2. , 2.12.5. ПТЭЭП, Приложение 9 ИПИСЗ.	01.02.2018

Перечень сокращенных названий нормативно-технической документации.

1. ПТЭЭП - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Министерства энергетики РФ 13.01.2003 № 6 (зарегистрированы Министерством юстиции РФ 22.01.2003 № 4145).
2. ИПИСЗ - Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (утверждена приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 №261).

На основании Постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об уполномоченных органах Российской Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза" и в соответствии с Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 N 401 (с изменениями) и ст. 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401,

Заведующему МБДОУ «Детский сад №4 «Ласточка» Леонова Эмма Михайловна

(Ф.И.О., должность руководителя или уполномоченного представителя юр. лица)


предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки. Информацию о выполнении предписания представить в письменном виде не позднее трех рабочих дней с момента наступления срока устранения нарушения (столбец 4)

по адресу: 169841, Республика Коми, г. Инта, ул. Куратова, дом 70, кабинет № 9, телефон 8(82145)3-13-26; факс 3-14-20, отдел по энергетическому надзору и надзору за гидротехническими сооружениями Печорского управления в г. Инте fedorenkova@pech.gosnadzor.ru
Руководитель Печорского управления Ростехнадзора тел. 8(8212) 20-35-16, 20-62-76, приемная 8(8212) 20-25-53, 20-62-77, priem@pech.gosnadzor.ru

куда, кому, срок и порядок предоставления)


Предписание выдал

Государственный инспектор


(подпись)

Федоренкова С.Н.

(расшифровка подписи)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержимым ознакомлен:
Заведующий МБДОУ «Детский сад №4 «Ласточка»  Леонова Эмма Михайловна
(должность руководителя организации) (подпись) (расшифровка подписи)

« 29 » ноября 2017 г.
(дата)