

05.04.2018 188

на № _____ от _____

ОТЧЕТ

на Предписание № 25-06/19-49 от 29.11.2017г. об устранении нарушений соблюдения
обязательных требований в области энергобезопасности и законодательства об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
МБДОУ «Детский сад № 4 «Ласточка»

Для устранения нарушений, выявленных проверкой государственного контроля (надзора) в области энергобезопасности и законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и вынесенных в Предписании № 25-06/19-49 от 29.11.2017г.

МБДОУ «Детский сад № 4 «Ласточка» информирует о мероприятиях, направленных на устранение нарушений:

1. Устранено нарушение п.1 (Копия перечня технической документации для ответственного за электрохозяйство), прилагается.
2. Устранено нарушение п. 5 (Журнал дефектов и неполадок на электрооборудование), прилагается.
3. Устранено нарушение п.6 (Копия Акта технического освидетельствования электрооборудования), прилагается.
4. Устранено нарушение п.8, п.9 (Копия плана текущих ремонтов в образовательных организациях на 2018 год, утвержденный приказом МКУ «ГУНО» от 04.12.2017г. № 345), копия приказа, копия Акта осмотра и проверки аварийного освещения, прилагается.
5. Устранено нарушение п. 10, издан приказ и определен порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок Учреждения (Копия приказа прилагается).
6. Устранено нарушение п.11 (Копия паспорта заземляющего устройства ВРУ (подвал здания), прилагается.
7. Устранено нарушение п.12, в помещении ВРУ-0,4 кВ Учреждения открыто проложенные заземляющие проводники обозначены, и окрашены в черный цвет (Фото прилагается).
8. Устранено нарушение п.13 (Инструктаж по проверке знаний персонала МБДОУ к 1 группе по электробезопасности, проведен) копия приказа и Журнал учета присвоения группы 1 по электробезопасности, прилагается.
9. Устранено нарушение п.14 (Копия однолинейной схемы электрических присоединений, прилагается.

Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 4 «Ласточка»



Э.М. Леонова