

02.02.2018 52 на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

## ОТЧЕТ

на Предписание № 25-06/19-49 от 29.11.2017г. об устранении нарушений соблюдения  
обязательных требований в области энергобезопасности и законодательства об  
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности  
МБДОУ «Детский сад № 4 «Ласточка»

Для устранения нарушений, выявленных проверкой государственного контроля (надзора)  
в области энергобезопасности и законодательства об энергосбережении и о повышении  
энергетической эффективности и вынесенных в Предписании № 25-06/19-49 от 29.11.2017г.

МБДОУ «Детский сад № 4 «Ласточка» информирует о мероприятиях, направленных на  
устранение нарушений:

1. Устранено нарушение п.2 (копия Соглашения о взаимодействии между МКУ «ГУНО» и МБДОУ «Детский сад № 4 «Ласточка» от 01.09.2017г. прилагается).
2. Устранено нарушение п. 3, в ДОУ оформлен перечень средств защиты и вывешен в местах их хранения.
3. Нарушение п.4. – выполнено.
4. Устранено нарушение п.5, в ДОУ приобретен журнал дефектов и неполадок на электрооборудование.
5. Устранено нарушение п.7, проведен монтаж аварийного освещения (копия плана текущих ремонтов на 2018 год прилагается).
6. Устранено нарушение п. 10, издан приказ и определен порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок Учреждения (копия приказа прилагается).
7. Устранено нарушение п.12, в помещении ВРУ-0,4 кВ Учреждения открыто проложенные заземляющие проводники обозначены, и окрашены в черный цвет.
8. Нарушение п.14. – выполнено.
9. Устранено нарушение п.15, штепсельные розетки, установленные в помещениях пребывания детей Учреждения имеют защитное устройство, автоматически закрывающее гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке.
10. Устранено нарушение п. 16, на щитах склада, кухни Учреждения вывешены предупреждающие знаки «Осторожно! Электрическое напряжение».

Заведующий МБДОУ  
«Детский сад № 4 «Ласточка»



Э.М. Леонова